


РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ЕКАТЕРИНБУРГА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЧКАЛОВСКОГО РАЙОНА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД № 526
МАДОУ № 526

620010, Екатеринбург, ул. Косарева 13 тел. 258-76-98
ИНН 6679037040 КПП 667901001 e-mail: detsadik526@mail.ru


СОГЛАСОВАНО:

Представитель Общего собрания
работников МАДОУ № 526

 Пышкина Е.А.
Протокол № 5 от «15» марта 2017г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МАДОУ № 526
А.М.В. Абильдаева

 Приказ № 5/1 от «15» марта 2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о пожарной безопасности в МАДОУ № 526

Введено с «15» марта 2017г.

г. Екатеринбург
2017 г.

1. К работе в МАДОУ № 526 допускаются лица только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.
2. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.
3. Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются заведующим детским садом.
4. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.
5. Заведующий детским садом назначает лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности в МАДОУ № 526.
6. Ответственный за пожарную безопасность должен постоянно контролировать состояние противопожарного инвентаря, огнетушителей, и доступность двух эвакуационных выходов непосредственно наружу.
7. Здания МАДОУ № 526 перед началом года должны быть приняты соответствующими комиссиями, в состав которых включаются представители государственного пожарного надзора.
8. В игровых комнатах и помещениях МАДОУ № 526 следует размещать только необходимые для обеспечения воспитательного процесса мебель, принадлежности, пособия и т.п., которые должны храниться в шкафах, на стеллажах или на стационарно установленных стойках.
9. Число столов в игровых комнатах и помещениях МАДОУ № 526 не должно превышать количества, установленного нормами проектирования.
10. С воспитанниками должны быть организованы занятия (беседы) по изучению правил пожарной безопасности в быту.
11. По окончании занятий в кабинетах и комнатах все пожароопасные и взрывопожароопасные вещества и материалы должны быть убраны в специально оборудованные помещения.
12. В целях организации и осуществления работ по предупреждению пожаров создать пожарно-техническую комиссию, обеспечить наличие планов эвакуации воспитанников и сотрудников при пожаре на каждом этаже МАДОУ № 526.
13. Организовать круглосуточное дежурство обслуживающего персонала в помещениях с ночным пребыванием детей.
14. Обеспечить ежедневно передачу в подразделение пожарной охраны, в районе выезда которого находится объект с ночным пребыванием воспитанников, информации о количестве воспитанников (больных), находящихся на объекте (в том числе в ночное время).
15. Помещение МАДОУ № 526 обеспечивается телефонной связью и устройством для подачи сигнала тревоги при пожаре.
16. Из помещений, этажей здания МАДОУ № 526 предусматривается не менее 2 эвакуационных выходов.
17. **Не допускается размещать:**
 - а) детей в мансардных помещениях деревянных зданий;
 - б) более 50 детей в деревянных зданиях и зданиях из других горючих материалов.
18. На объекте с массовым пребыванием людей должно быть обеспечено наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации при пожаре, планом эвакуации, а также

проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте.

19. Инструкция о мерах пожарной безопасности разрабатывается на основе Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 «О противопожарном режиме», нормативных документов по пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений, помещений, технологических процессов, технологического и оборудования.

19.1. В инструкции о мерах пожарной безопасности необходимо отражать следующие вопросы:

- порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных путей;
- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ;
- порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов;
- порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы;
- расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ, в том числе временных;
- порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хранения спецодежды;
- порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения спецодежды;
- предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры и др.), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв;
- обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений детского сада.

19.2. В инструкции о мерах пожарной безопасности указываются лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за:

- сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение (информирование) руководства и дежурных служб детского сада;
- организацию спасания воспитанников и сотрудников детского сада с использованием для этого имеющихся сил и средств;
- проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);
- отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), остановку работы систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях, выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;
- прекращение всех работ в здании кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;
- удаление за пределы опасной зоны всех воспитанников и работников детского сада, не участвующих в тушении пожара;
- осуществление общего руководства по тушению пожара (с учетом специфических особенностей детского сада) до прибытия подразделения пожарной охраны;

- обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;
- организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей;
- встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;
- сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения, связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава, о хранящихся в детском саду опасных веществах;
- по прибытии пожарного подразделения информирование руководителя тушения пожара о конструктивных особенностях детского сада, прилегающих строениях и сооружениях, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых веществ, материалов и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара;
- организацию привлечения сил и средств детского сада к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

20. Деревянные здания должны быть одноэтажными. Каркасные и щитовые здания должны быть оштукатурены, и иметь негорючую кровлю; утеплитель в них должен быть неорганическим.

21. Запрещается:

- покрывать здания для пребывания воспитанников легковоспламеняющимися материалами (соломой, щепой, камышом и т.п.);
- размещать воспитанников в мансардных помещениях деревянных зданий, а также в этажах, зданиях и помещениях, не обеспеченных двумя эвакуационными выходами;
- устраивать кухни, прачечные в деревянных зданиях;
- размещать более 50 человек в деревянных и других зданиях из горючих материалов;
- топить печи, применять керосиновые и электронагревательные приборы в помещениях, занятых детьми.

22. Здания МАДОУ № 526 должны быть обеспечены телефонной связью и сигналом тревоги на случай пожара.

23. В здании МАДОУ – детский сад № 526 должно быть установлено круглосуточное дежурство обслуживающего персонала без права сна в ночное время.

24. В помещениях дежурных должен быть установлен телефон.

25. Обеспечить выполнение на объекте требований, предусмотренных статьей 6 Федерального закона «Об ограничении курения табака».

26. Запрещается курение в помещениях и на территории МАДОУ № 526.

27. Ответственный за пожарную безопасность обеспечивает размещение знаков пожарной безопасности «Курение табака и пользование открытым огнем запрещено».

28. Места, специально отведенные для курения табака, обозначаются знаками «Место для курения».

29. Обеспечить содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, организовать не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего акта испытаний.